

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: **LVD 30130014**

Proizvod: KUĆIŠTE NISKONAPONSKOG ORMARA, METALNO
Product: Empty enclosure for low-voltage switchgear and controlgear assemblies, metallic

Tip/model: ZO1 , IP 65; IK 10
Type/model

Komercijalni naziv: Nadgradni metalni ormar za montažu na zid
Brand name: Surface metal cabinet for wall mounting

Podnositelj zahtjeva: TROMONT d.o.o. , Dračevac 11, 21000 SPLIT , HRVATSKA
Applicant:

Proizvođač: TROMONT d.o.o. , Dračevac 11, 21000 SPLIT , HRVATSKA
Manufacturer:

Propis: Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010) (comply with the LVD 2006/95/EC)
Regulation:

Primijenjene norme: HRN EN 62208:2005 (IEC 62208:2002; EN 62208:2003)
Related standards: HRN EN 62208:2012 (IEC 62208:2011; EN 62208:2011)

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 34/2229, 16.11.2012. ; 21550-08512, 06.09.2012.; 21583IP13003, 25.04.2013.;
Test report No and date of issue: 21583IP13004, 25.04.2013

Ispitni izvještaj izdan od: Končar- Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb
Test report issued by the: - Laboratorij za velike snage, Akred. 1139, HAA
- Laboratorij za EMC i sigurnost , Akred. 1129, HAA
- Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja

Mapa predmeta: LVD – 023/7
Subject file:

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan sa zahtjevima gore navedenih normi i Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010)

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standard listed above and regulation.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitivanog uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitivanog uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Remark:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

Rok valjanosti: 2016-04-30.


Period of validity:

Mjesto i datum:

Place and date:

Zagreb, 2013-04-30.

Ocjenitelj
Assessor


Katica Šimić, ing.

KONČAR M. Institut za
elektrotehniku d. d.
ZAGREB 12

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department


Rudolf Mileković, dipl. ing.